



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI**

Č.j.: KHSOC/22354/2025/PR/HOK
Sp. značka: KHSOC/21544/2025

V Olomouci dne 12.6.2025

Účastník řízení:
Obec Čechy
751 15 Čechy 30

R O Z H O D N U T Í

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v řízení podle § 6c odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., ve věci schválení změny provozního řádu, vydává toto

rozhodnutí:

změna provozního řádu umělého koupaliště „Dodatek provozního řádu provozovny - letní koupaliště Čechy“, v provozovně: 751 15 Čechy 137, schváleného rozhodnutím KHS č.j. KHSOC/23949/2024/PR/HOK ze dne 10.6.2024 (dále jen „provozní řád“), předložená dne 6.6.2025 právníkem osobou: Obec Čechy, IČO: 00636177, se sídlem 751 15 Čechy 30 (dále jen „účastník řízení“), spočívající ve stanovení nejvyšší mezní hodnoty 30 mg/l ukazatele jakosti vody ke koupání „Chloritany, chlorečnany“ v jednotlivých bazénech letního koupaliště Čechy, a ve stanovení četnosti laboratorní kontroly ukazatele „Chloritany, chlorečnany“ ve vodě ke koupání 1x měsíčně

se schvaluje.

Odůvodnění :

Dne 6.6.2025 byla účastníkem řízení, jakožto provozovatelem umělého koupaliště, doručena na KHS žádost zaevidovaná pod č.j. KHSOC/21544/2025/PR/HOK o schválení změny provozního řádu „Dodatek provozního řádu provozovny - letní koupaliště Čechy“, v provozovně: 751 15 Čechy 30 (dále jen „provozovna“).

Navržená změna provozního řádu spočívá ve stanovení nejvyšší mezní hodnoty ukazatele jakosti vody ke koupání „Chloritany, chlorečnany“ 30 mg/l v jednotlivých bazénech letního koupaliště Čechy s desinfekcí vody chlornanem sodným. Četnost kontroly ukazatele „Chloritany, chlorečnany“ je stanovena 1x měsíčně u držitele osvědčení podle § 6c odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.

Tato změna provozního řádu obsahovala náležitosti stanovené v § 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí stanoveno.

KHS za účelem zajištění ochrany veřejného zdraví upozorňuje účastníka řízení na povinnosti stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., zejména na § 100 zákona č. 258/2000 Sb., kdy osoba, která má povinnost vypracovat provozní řád, je povinna seznámit s ním své zaměstnance a další osoby, které pracují na stejném pracovišti, provést jeho změnu v případě významných změn a zajistit a kontrolovat jeho dodržování. Změnu provozního řádu je uvedená osoba podle § 6c odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 povinna předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Rozhodnutí č.j. KHSOC/23949/2024/PR/HOK ze dne 10.6.2024 „Letní koupaliště Čechy, 751 15 Čechy 137“, provozovatele právnické osoby: Obec Čechy, IČO: 00636177, se sídlem 751 15 Čechy 30, **zůstává platné v celém rozsahu.**

Při svém rozhodování vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty (v elektronické podobě):

1. Žádost doručená KHS dne 6.6.2025, zaevidovaná pod č.j. KHSOC/21544/2025/PR/HOK,
2. Provozní řád „Dodatek provozního řádu provozovny - letní koupaliště Čechy“ v provozovně 751 15 Čechy 137, zpracovaný provozovatelem umělého koupaliště: Obec Čechy, IČO: 00636177, se sídlem 751 15 Čechy 30, dne 9.5.2025.
3. K nahlédnutí ve spisovně KHS:
 - pod sp.zn.: KHSOC/21538/2024, č.j. KHSOC/23949/2024/PR/HOK ze dne 10.6.2024, rozhodnutí „Letní koupaliště Čechy“, v provozovně 751 15 Čechy 137, provozovatel: Obec Čechy, IČO: 00636177, se sídlem: 751 15 Čechy 30.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov. O odvolání rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Ing. Jarmila Lindnerová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Prostějov a Přerov
v z. Mgr. Kateřina Galdová Ph.D.

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. Obec Čechy - ID datové schránky: 6uhatpp